Die nicht berührten Gebäudeteile sind blaugrau hinterlegt.

Gebäudeklasse 5:
alle Decken F90
alle tragenden und aussteifenden Bauteile F90

Brandwand

F= 20,72m² U= 18,25m
F= 6,65m² U= 10,49m
F= 21,54m² U= 18,57m
F= 20,39m² U= 18,10m
F= 15,77m² U= 16,15m
F= 42,27m² U= 41,22m
F= 87,99m² U= 42,80m
F= 6,93m² U= 11,24m

2.22 Büro F= 22,93m² U= 19,17m
2.21 Büro F= 18,36m² U= 17,17m
2.19 Besprechung F= 31,07m² U= 22,95m
2.18 Besprechung F= 22,51m² U= 19,81m
2.15 Flur F= 14,48m² U= 15,41m
2.14 Treppenraum F= 11,92m² U= 14,54m
2.13 Schulung F= 51,27m² U= 28,97m
2.16 Aufzug F= 4,48m² U= 8,48m
2.03 Archiv 1 F= 22,89m² U= 21,66m
2.20 Lastenaufzug F= 0,83m² U= 3,80m
2.05 EDV F= 15,61m² U= 17,05m
2.17 Teeküche F= 4,88m² U= 9,56m
2.06 Beh.-WC F= 4,13m² U= 8,14m
2.08 F= 6,54m² U= 15,09m
2.09 WC H F= 5,69m² U= 14,10m
2.01 Flur F= 78,61m² U= 102,30m
2.10 Flur F= 9,12m² U= 12,12m
2.12 Teeküche F= 8,01m² U= 11,32m
Flur F= 9,71m² U= 12,83m
Treppenraum F= 23,66m² U= 20,17m
2.02 Schulung F= 51,18m² U= 31,78m
2.04 Besprechung F= 21,04m² U= 18,42m
2.07 Schulung F= 62,27m² U= 38,48m
2.11 Besprechung F= 23,37m² U= 19,57m

RS F 90 RWA T30 RS 1.RW 2.RW

Die Feuerlöscher auf diesem Plan hier nur Platzhalter.
Die Anzahl und Lage nach ASR2.2

2.Obergeschoss

Stand 26.06.2019

Legende					
Flucht und Rettungsweg	Brandwand (F90M)			T30	Feuerschutztür nach DIN 4102
Treppenraum RW	F90 Wand	Feuerlöscher		RS	Rauchschutztür nach DIN 18095
Rettungsweg-kennzeichen	F30 Wand	RWA	RWA-Anlage	T30 RS	kombinierte Feuer- und Rauchschutztür